

De riktige svarene på Moderne Kjølings quiz

(Alternativene markert med rødt er det riktige alternativet)

1. Hvilken type plastmateriale er Tecnosystemi kanal og kanaldeler laget av?
 - a. ABS
 - b. **PVC** (Sett ring rund riktig svar)
 - c. PEX
2. Er Tecnosystemi plastkanaler for VP montasje UV bestandige (Tåler sollys)?
 - a. **Ja**
 - b. Nei
3. Hvor mange forskjellige kanaldeler (bend, muffe, endeavslutning osv) lagerfører Moderne Kjøling AS til hver dimensjon?
 - a. **14**
 - b. 16
 - c. 18
4. Hvor mange meter 72mm Tecnosystemi kanal har Moderne Kjøling solgt de siste 5 årene? (fra Januar 2007 til og med september 2012)
 - a. 115 000 meter
 - b. 155 000 meter
 - c. **195 000 meter**
5. Hvilken dato har KLIF (Klima og forurensningsdirektoratet) satt som frist for at man må skaffe seg F-gass sertifikat dersom man fortsatt skal arbeide lovlig?
 - a. 1 januar 2013
 - b. **1 september 2013**
 - c. 1 januar 2014
6. Hvilke av disse kuldemediene omfattes av F-gass forskriften? (flere svar er riktig)
 - a. R22
 - b. **R134a**
 - c. **R404A**
 - d. **R407C**
 - e. **R410A**
 - f. R290 (Propan)
 - g. R717 (Ammoniakk - NH3)
7. Hva er riktig vakum for en god vakumpumpe?
 - a. 1000 Microns = 133 Pa
 - b. 200 Microns = 27 Pa
 - c. **50 Microns = 7 Pa**
8. Hvor tykk er isolasjonen på Tecnosystemi rør for VP montasje?
 - a. 6mm
 - b. **10mm**
 - c. 12mm